

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Барської міської ради

від 19.09.2024 № 18

Акт №2
обстеження виявленої комплектної трансформаторної підстанції на території
Барської міської територіальної громади

м. Бар

17.09.2024

Комісія у складі:

Голова комісії:

заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Гвоздляр Юрій Васильович

Секретар комісії:

начальник Відділу з житлово-комунального
господарства, комунальної власності та капітального
будівництва Барської міської ради

Подельнюк Олена Миколаївна

Члени комісії:

начальник відділу юридичного забезпечення та
персоналу Барської міської ради

Куций Олександр Васильович

головний спеціаліст-архітектор Відділу
містобудування та архітектури Барської міської ради

Музика Артем Олегович

головний спеціаліст Відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності та капітального
будівництва Барської міської ради

Бевзюк Наталя Іванівна

депутат Барської міської ради відповідного округу

Степанкевич Дмитро Едуардович

староста Ялтушківського старостинського округу

Горбанюк Марія Олександрівна

директор КП «Ялтушківське» Барської міської ради

Опарін Сергій Георгійович


яка затверджена рішенням 27 сесії Барської міської ради 8 скликання від 11.08.2022 №3 розглянула звернення директора Комунального підприємства «Ялтушківське» Барської міської ради Опаріна Сергія Георгійовича від 16.09.2024 щодо безхазяйної комплектну трансформаторну підстанцію на території Ялтушківського старостинського округу.

Комісія виявила комплектну трансформаторну підстанцію щоголового типу потужністю 25 кВА за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 16 власник (балансоутримувач) якої невідомий. На підставі візуального огляду встановлено: КТП змонтована на фундаменті з бетонних конструкцій, металоконструкції КТП вкриті суцільною корозією. Бетонні конструкції фундаменту мають наскрізні тріщини. Силовий трансформатор підстанції несправний. В цілому споруда КТП


потребує капітального ремонту з проведенням антикорозійних робіт, підсилення фундаменту та заміною несправного трансформатора.

Цей акт складено в двох примірниках.


Голова комісії: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрій ГВОЗДЯР



Секретар комісії:
начальник Відділу ЖКГ, КВ та КБ Барської міської ради Олена ПОДЕЛЬНЮК




Члени комісії:
начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради Олександр КУЦІЙ




головний спеціаліст-архітектор Відділу містобудування та архітектури Барської міської ради Артем МУЗИКА




головний спеціаліст Відділу ЖКГ, КВ та КБ Барської міської ради Наталя БЕВЗІОК



староста Ялтушківського старостинського округу Марія ГОРБАНІОК



депутат Барської міської ради відповідного округу Дмитро СТЕПАНКЕВИЧ



директор КП «Ялтушківське» Барської міської ради Сергій ОПАРІН

