

№ п/п	Найменування управління, установи, організації	Відмітка про висновок	Зміст зауваження	Відмітка про виконання
<b>Зауваження обласних установ, управлінь та організацій</b>				
8	Укравтодор Служба автомобільних доріг у Вінницькій області	Висновок, щодо розгляду проекту " Детальний план території земельної ділянки на розі вулиць Героїв Майдану та Дорошенка для реконструкції недобудованого корпусу по обслуговуванню автотранспорту під мотель за адресою : вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар Вінницької області" № 2431 від 29.11.2018р.	Згідно ДБН В 2.3-4:2015 " Автомобільні дороги" та ГБН В 2.3-37641918-550:2018 "Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту" , детальний план доопрацювати із зазначенням автобусних зупинок та організації пішоходного переходу.	Зауваження виправлено. Креслення марки ДПТ доопрацьовано, згідно нормативних документів нанесені зупинки автотранспорту з пішохідною розміткою. Див. альбом креслень (проектний план) аркуш ДПТ - 3 та схему генплану М 1:500.
9	Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області	Висновок, щодо розгляду проекту " Детальний план території земельної ділянки на розі вулиць Героїв Майдану та Дорошенка для реконструкції недобудованого корпусу по обслуговуванню автотранспорту під мотель за адресою : вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар Вінницької області" № 02-6.03-16 від 21.11.2018р.	Враховуючи стоянки для автомобілей на 40 маш/м., в ПЗ на стор. 9 передбачені локальні очисні споруди для очистки поверхневих стоків, як вимагає п.2.24 Наказу МОЗ України від 17.03.2011р. № 145, але на кресленні вони відсутні  Майданчик для дітей запроєктований на відстані 10м від майданчику для короткочасної стоянки автомобілей, а необхідно витримати відстань 20м, відповідно до вимог п. 4.10 ДСП № 173	Зауваження розглянуто. Див. альбом креслень (схема інженерних мереж) аркуш ДПТ - 5 та схему генплану М 1:500.  Зауваження виправлено. Креслення марки ДПТ доопрацьовано, згідно нормативних документів майданчики виправлені. Див. альбом креслень аркуші ДПТ - 2 - 5 та схему генплану М 1:500.
10	ДСНС України Головне Управління Державної Служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області	Висновок, щодо розгляду проекту " Детальний план території земельної ділянки на розі вулиць Героїв Майдану та Дорошенка для реконструкції недобудованого корпусу по обслуговуванню автотранспорту під мотель за адресою : вул. Героїв Майдану, 53 в м. Бар Вінницької області" № 04-7376/13 від 09.11.2018р.	Проектним рішенням не визначено тип та вид автозаправочної станції, що ускладнює проведення перевірки відповідності дотримання мінімальних відстаней до проектуємої будівлі мотелю ( табл. 15.5,15.6, 15.7 ДБН Б 2.2-12-2018).	Зауваження розглянуто. Згідно ДБН Б 2.2-12-2018, табл. 10,9 існуюча АЗС за категорією та потужністю відноситься до типу А, розміщення резервуару - II. Згідно табл. 15,5 протипожежна відстань від АЗС до громадського об'єкту становить - 50м. ( з підземними резервуарами ). Існуюча АГЗП - заправник газом типу СЗГ-К-10-санітарно-захисна зона - 100,0м.